

OSVĚDČENÍ
prokazující řádné plnění

NÁZEV ZAKÁZKY	Modernizace SZT Most Severočeské teplárenské, a. s. v období 2016 a 2017
OBJEDNATEL	SEVEROČESKÁ TEPLÁRENSKÁ, A. S., TEPLÁRENSKÁ 2, MOST, KOMOŘANY, IČO: 287 33 118
KONTAKTNÍ OSOBA	p. Petr Suchánek, investiční technik TEL. 724 157 316
FINANČNÍ OBJEM	6,14 MIL. KČ
TERMÍN PLNĚNÍ ZAKÁZKY	zahájení: 06/2016 ukončení: 09/2016

Společnost A – **BENET montáže a svařování s. r. o.** realizovala, jako generální dodavatel, pro společnost Severočeská teplárenská níže uvedené zakázky:

- **Zkapacitnění trasy 6 - 9, 3. úsek, Most**
Předmětem díla bylo nahrazení klasického potrubí 2 x DN 300 uloženého v neprůlezném topném kanále předizolovaným potrubím 2 x DN 400 v délce cca 185 m.
- **Rekonstrukce odbočky k VS Dopravní podnik, Most**
Předmětem díla bylo nahrazení klasického potrubí 2 x DN 150 v nadzemním vedení v délce cca 94 m za předizolované potrubí 2 x DN 125 uložené nově do země a nahrazení klasického potrubí 2 x DN 150 v neprůlezném topném kanálu za předizolované potrubí 2 x DN 125 v délce cca 174 m.

Vyjádření objednatele:

Práce byly provedeny dle projektové dokumentace v dobré kvalitě a při dodržení předepsaných technologických postupů. Veškeré práce odpovídaly technickým požadavkům, byly řádně a odborně provedeny. Termíny byly plněny dle smlouvy o dílo vč. dodatečných požadavků objednatele, smluvní cena díla byla rovněž dodržena. V průběhu výstavby dodržel zhotovitel všechny normy a nařízení týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Zhotovitel prokázal dobré technické i organizační schopnosti a spolehlivost.

Reference jsou poskytovány pro účely této společnosti pro výběrová řízení vyhlašovaná jinými objednateli.

Dne: 30. 9. 2016

Severočeská teplárenská, a.s.
Most, Komořany, Teplárenská 2,
PSČ 434 03
IČ 28733118 (9)

.....
razítko a podpis objednatele